

Выписка из приказа
О противопожарном режиме в ДОУ

Номер документа	Дата составления
124	03.08.2022

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья работников и воспитанников ДОУ и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» противопожарный режим.

2. Ответственному за пожарную безопасность заместителю заведующего по АХР Туляковой Е.А. регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;
- не допускать сжигания мусора на территории детского сада;
- следить за наличием исправных средств пожаротушения в помещениях детского сада;
- осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;
- проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.
- вывесить на каждом этаже детского сада по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара;
- иметь фонари на случай отключения электроэнергии.

3. В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации сотрудников и воспитанников на воспитателей и младших воспитателей детского сада и на уборщицу служебных помещений детского сада, которая постоянно находится в здании детского сада.

Действия сотрудников:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "101" или "112";
- организовать эвакуацию сотрудников и воспитанников в соответствии с Планом эвакуации;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися средствами;
- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации участников до начала проведения мероприятий.

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

группы №2	воспитателя, младшего воспитателя	Коженкову А.А. Кузнецову И.М.
группы №3	воспитателя, младшего воспитателя	Мочалину Н.Г. Генералову А.Г.
группы №4	воспитателя, младшего воспитателя	Смолкову Т.В. Львову Ю.М.
группы №5	воспитателя, младшего воспитателя	Мочалину Ж.В. Левкину А.А.
группы №6	воспитателя, младшего воспитателя	Мочалину Ж.В., Сухову С.Е. Лупанову Е.С.
группы №7	воспитателя, младшего воспитателя	Алексеевцеву Е.В., Елисееву Е.Е. Кострову Н.А.
группы №8	воспитателя, младшего воспитателя	Гладкову И.В., Елисееву Е.Е. Гордееву О.А.
группы №9	воспитателя, младшего воспитателя	Медведеву О.А. Калякину М.С.
группы №10	воспитателя, младшего воспитателя	Пименову М.А, Бочкову Н.А. Гудкову В.П.
группы №11	воспитателя, младшего воспитателя	Киргизову В.М., Бочкову Н.А. Горнухову Н.А.

6. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи на медицинских сестер ЦРБ – Хохлову С.Ю., Матвееву Н.С., постоянно следить за наличием в аптечках необходимых лекарственных средств для оказания помощи в экстренных случаях.

7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации сотрудников два раза в год.

8. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в ДОУ в течение рабочего дня.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заведующий МБДОУ
д/с № 29 «Светлячок»**



Семенова

Г.Г. Семенова