



**Главное управление МЧС России по Нижегородской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам**  
**город Кулебаки и Навашинский Нижегородской области**  
607010, г. Кулебаки, ул. Воровского, 60 тел. 5-49-58, факс 5-21-89 (код - 83176), «Телефон доверия»: (83176) 5-21-89  
607100, г. Навашино, ул. Терешкина, 2 тел. 5-35-75, факс 5-25-61 (код - 83175), «Телефон доверия»: (83175) 5-25-61

г. Кулебаки

(место составления акта)

« 05 » апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
**№ 7**

По адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, д. 72 (здание детского сада)

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 7 от 03 марта 2021 года, главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору В.А. Ильичева

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении **юридического лица**: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №29 «Светлячок» (далее – МБДОУ д/с № 29 «Светлячок») зарегистрированного и осуществляющего деятельность по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Адмирала Макарова, д. 72.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

Дата и время проведения проверки:

«10» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 рабочий день

«24» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 рабочий день

«05» апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 рабочий день

включительно

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по городским округам город Кулебаки и Навашинский Нижегородской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен (а):** И.о. заведующего МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» Шихова

(заполняется при проведении выездной проверки)

Людмила Викторовна 03 марта 2021 года, в 11 часов 00 минут

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - \_\_\_\_\_.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Мазенов Михаил Владимирович, государственный инспектор городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по городским округам город Кулебаки и Навашинский Нижегородской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Семенова Галина Геннадьевна – Заведующий МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
1.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479) п.54	МБДОУ д/с № 29 «Светлячок»; заведующий МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» Семенова Г.Г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ВНЕСЕНА (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **ОТСУТСТВУЕТ** (заполняется при проведении выездной проверки):

Семенова

(подпись проверяющего)

Семенова Г.Г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1) Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 05.01.2021 года №7/1/10. 2) Приказ №54 от 01 марта 2021 года «О назначении». 3). Форма приложения №1 проверочного листа утверждённая Приказом МЧС России от 28.06.2018 года №261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок за соблюдением требований пожарной безопасности». 4) Протокол № 24 об административном правонарушении в области пожарной безопасности.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор городских округов города Кулебаки и Навашинский Нижегородской области по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по городским округам город Кулебаки и Навашинский Нижегородской области Мазепов М.В.



**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):**

Заведующий МБДОУ д/с № 29 «Светлячок» Семенова Галина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» 04 2021 года

Семенова  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Дата и номер приказа прокурора (или заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_